



*Ум Вернее!*  
*Сергей Сергеевич*  
*Сидоров*

## Паспорт дымохода

«ВЕНТ-СПЕКТР» 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 15, оф. 6, тел. 225-48-14

Техническая документация на системы дымоходов, прямых участков и фасонных изделий

### 1. Комплект поставки

- Модули системы дымоходов, прямые участки и фасонные изделия
- Технический паспорт

### 2. Технические характеристики модулей системы дымоходов

1	Производитель дымоходов	ООО «ВЕНТ-СПЕКТР»
2	Тип модулей системы дымоходов	Двухконтурные
3	Назначение модулей системы дымоходов	Удаление дымовых газов
4	Диаметры дымохода	150/250 мм
5	Толщина изоляции для двухконтурных дымоходов	50мм Теплоизоляционные цилиндры M-ISOROLL ГОСТ 23208-2003/группа горючести НГ/плотность 80 кг/м <sup>3</sup>
6	Используемая сталь внутреннего и внешнего контура	0,8/0,8/ - AISI 430/ AISI 430
7	Максимально допустимая температура дымовых газов	430 AISI 0,8мм до 430 град. цельсия,
8	Режим эксплуатации	Сухой

### 3. Правила эксплуатации

#### Разрешается:

- использовать вид топлива в соответствии с требованиями производителя теплогенерирующего (отопительного) оборудования
- в ходе эксплуатации дымохода следует тщательно следить за его состоянием, очищать дымоход от сажи необходимо перед началом отопительного сезона, а, так же в течении него не реже:
  - одного раза в месяц для кухонных и других печей непрерывной (долговременной) топки
  - одного раза в два месяца для отопительных печей и очагов непрерывного действия
  - одного раза в три месяца для банных печей

Работы должны производиться лицензированной организацией и подтверждены актом выполненных работ.

#### Запрещается:

- модифицировать элементы дымохода или устанавливать их способом, не предусмотренным производителем

- устанавливать в непосредственной близости от дымохода предметы, которые могут быть повреждены, распространяющимся от него тепловым излучением (мебель, обои, деревянные обшивки и т.п.)
- разбирать дымоход и его шахту, заводить электропроводку и т.п., а также производить отделку и обстраивать дымоход из горючих материалов
- удалять сажу из дымохода путем выжигания
- при стыковке элементов друг с другом, в ходе монтажа, категорически запрещается использование механического инструмента (кувалды, молотки и т.п.)

- категорически запрещается использовать в качестве топлива вещества, содержащие галогенуглеводороды (пример: химические чистящие средства, обезжиривающие средства, растворители и разжижители, спреи, линолеумы, лакокрасочные материалы и пропитанная ими древесина). Кислота, образованная при сгорании веществ, даже в небольшом количестве, действует продолжительное время и способно вызвать коррозию. Этому воздействию подвержены все материалы, включая нержавеющую сталь.

#### **4. Действия в случае возникновения возгорания сажи**

- Теплогенерирующее (отопительное) оборудование отключить, перекрыть доступ воздуха в систему дымоходов.
- залить водой все видимые очаги воспламенения
- проверить плотность соединений модулей системы дымоходов
- произвести чистку сажи на внутренней поверхности системы дымоходов

**ВНИМАНИЕ:** после пожара сажи в системе дымоходов запрещается дальнейшая эксплуатация без дополнительного обследования.

#### **5. Перевозка и хранение**

Перевозка элементов дымоходов «ВЕНТ-СПЕКТР» осуществляется крытым транспортом любого вида, согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. Элементы должны находиться в вертикальном положении. Во избежание попадания атмосферных осадков, хранение элементов должно происходить в закрытом помещении или под навесом.

#### **6. Утилизация**

Элементы дымохода, отслужившие свой срок или испорченные, необходимо сдать в пункты вторичной обработки металла.

#### **7. Гарантийные обязательства**

**- На дымоходы «ВЕНТ-СПЕКТР» гарантия на качество сборки элементов дымоходов (сварные швы, раструбные соединения) – 1 год.**

7.1. Гарантия действует при выполнении следующих условий:

- система дымоходов идентифицирована как продукция завода-изготовителя ООО «ВЕНТ-СПЕКТР»
- дата покупки (получения) продукции подтверждена в сопроводительной документации
- организация производившая монтаж и чистку, имела лицензию на выполнение работ по монтажу и чистке систем дымоходов, при соблюдении требований «Руководства по монтажу и эксплуатации», монтажные работы выполнены в соответствии с проектными требованиями
- система дымоходов эксплуатировалась согласно правилам эксплуатации
- система дымоходов использовалась с сертифицированным теплогенерирующим (отопительным) оборудованием

7.2. Гарантия не действует если:

- имелось возгорание сажи внутри дымового канала
- не соблюдались правила эксплуатации и условия, указанные в п.7.1. разд. 7.